





Checkliste für Schulgrundstücke mit barrierefreiem Schulgebäude und anderen öffentlich barrierefrei zugänglichen Gebäuden auf dem Schulgrundstück
(Checkliste Barrierefreiheit)

(Arbeitsgrundlage für eine Bestandsaufnahme und Arbeitsgrundlage für weitere Planungen)

Bewertung der Notwendigkeit der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen Rot – unabdingbar; Grün – erforderlich = nicht zwingend notwendig  = nicht bei Sanierungsmaßnahmen					
1. Allgemeine bauliche Anforderungen auf und (Bedingungen) im Schulgrundstück	Standard oder Speziell? (Standard = normaler öffentlicher Bau Speziell = mit barrierefreier Anforderung)	Bezugsregelung / DIN	Lernen, Sprache, emot. Entwicklung	Geistige Entwicklung, Autismus	Körperl.-motor. Entwicklung, Hören, Sehen
(stufenfreie) ebenerdige Zugänge	Standard, aber nicht bei Sanierungsmaßnahmen	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.2.3, Absatz 3, 1. Anstrich, Seite 9 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			
(treppenfreie) ebenerdige Zugänge	Standard, aber nicht bei Sanierungsmaßnahmen	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.2.3, Absatz 3, 1. Anstrich, Seite 9 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			
schwollenfreie Zugänge oder max. 2 cm hohe (Bodenschwellen) Tür- und Fußbodenschwellen	Standard, aber nicht bei Sanierungsmaßnahmen	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.1, Absatz 3, Seite 10 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			

angemessener Bodenbelag, der die Benutzung von Transportwagen, Sackkarren, Overhead-Projektoren, PC-Tischen und Rollstühlen problemlos ermöglicht	Standard	- BGR 181; i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			
rutschhemmende und fest verlegte Bodenbeläge	Standard	- BGR 181; § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA			
farblich kontrastierte und reflexionsarme Bodenbeläge	Standard	- BGR 181; § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA			
trittschallarme Bodenbeläge	Standard	- BGR 181; - DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau und darüber hinaus geltende Anforderungen zum erhöhten Schallschutz - DIN 18041			
PVC-freie Bodenbelege, welche jederzeit rückstandslos zu reinigen sind und frei von Staubmilben	Standard	- BGR 181			
kontrastreiche Gestaltung der Wände, Stützen und Decken gegenüber anderen Bauteilen	Speziell	- DIN 32984; - DIN 32975			
leichte Orientierung durch unterschiedliche Wandfarben für Stockwerke und/ oder Gebäudetrakte (extrem helle oder extrem dunkle Farben sind zu vermeiden!)	Standard, aber nicht bei Sanierungsmaßnahmen	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4, Seite 19 – 21 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014; - DIN 32984; - DIN 32975			
funktionstüchtige, gleichmäßige Beleuchtung (kein Flimmern!)	Standard	- ASR A3.4 - ASR A3.4/3			
angemessene, blendfreie Beleuchtung (mind. 100-150 lx in Fluren und Treppenhäusern, mind. 300 lx - 500 lx in Klassenräumen, 750 lx - 800 lx für anspruchsvolle Aufgaben z. B. beim Zeichnen)	Standard	- ASR A3.4 - ASR A3.4/3			
farblich hervorgehobene, kontrastreiche Lichtschalter und Türgriffe	Speziell	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5, Seite 21 und 22 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014; - DIN 32975			
Lichtschalter und andere Bedienungselemente in 85 cm Höhe und mit 50 cm Abstand zu Innenwinkeln	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5, Seite 21 und 22			
Handläufe und Geländer an Treppen ab der ersten Stufe	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2			

ausreichend sicheres Gelände, bei dem das Quergefälle max. 2% und das Längsgefälle max. (4) 3 % beträgt	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2			
Sicherung freier Fallhöhen (bei 15 cm mit Radabweisern/ bei 15 cm bis 1 m mit Radabweisern, einem Handlauf und einem Geländer/ ab 1 m mit Radabweisern, einem Handlauf und einer Brüstung)	Standard und Speziell	bisher keine baulich-barrierefreie Anforderung			
Gehwegbreite auf den Hauptwegen von mind. 150 cm Breite	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2			
Gehwegbreite auf den Nebenwegen von mind. 90 cm Breite	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2			
leicht und erschütterungsarm befahrbarer und begehbarer Weg (bei jeder Witterung) (Differenzierung nach Belastungsklassen)	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2; - BGR 181			
rutschhemmender Wegebelag	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Absatz 4.1 und 4.2			
unterschiedliche Bodenbeschaffenheit (Kies, Naturstein, Pflastersteine, Holz, Rindenmulch, etc.) zwecks unterschiedlicher Materialerfahrung	Standard und Speziell				
(100) ≥ 90 cm Mindestabstand zwischen „Pollern“, Blumenkübel, etc.	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.6.6. , Seite 23 – sinngemäß anzuwenden			
kontrastreiche Markierung von Treppen und Stufen	Standard und Speziell	- DIN 18024, Abschnitt 12.2, Absatz 3 und 4, Seite 6			
Blindenleitsystem mit taktilen Oberflächenmarkierungen und Leitlinien	Standard und Speziell	- DIN 32984 und DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4, Seite 19 ff			
Optisches und akustisches Signal zum Pausenende oder bei Gefahren	Standard und Speziell				
Bruch sichere Verglasungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen	Standard				
2. Zugangs- und Eingangsbereich sowie Funktionsbereiche					
2.1 Zugänge und Eingänge					
mind. 2 verschiedene Zugangsmöglichkeiten, z. B. Rampe und Treppe, Treppe und Aufzug (Zwei-Kanal-Prinzip)	Standard und Speziell	- § 38 Absatz 4 BauO LSA; - DIN EN 81-70, 12. ProdSV (Aufzugsverordnung)			

		- DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.3.1, 3. Absatz, Seite 9			
150 cm x 150 cm Bewegungs- und Wendefläche vor Hauseingängen	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.4, Seite 12 und 13, Bild 4			
Rampe, deren Gefälle bei $\leq 6\%$ liegt	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.2, Seite 16			
kontrastreiche Gestaltung der Zugänge	Speziell	- DIN 32984; - DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.2.3, Seite 9			
Sprechanlage, Klingel und Briefkasten in 85 cm Höhe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5.2, Absatz 2, 6. Anstrich, Seite 21			
taktil erfassbare Sprechanlage, Klingel und Briefkasten	Speziell	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5.2, Seite 21			
kontrastreich gestaltete Sprechanlage, Klingel und Briefkasten	Speziell	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5.2, Seite 21			
(gehstützen- und rollstuhlgerechte) barrierefreie Fußmatten und Gitterroste („kleines Gitter“)	Standard	- ASR - BGR 181			
Windfänge bei Schiebetüranlagen (Zugang zur Schiebetür vom Windfang aus gesehen) mit mind. 120 cm x 120 cm bei seitlicher Anfahrt; 150 cm x 190 cm bei frontaler Anfahrt	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.4, Seite 12 + Bild 5 Seite 13			
angemessene Gestaltung von Ausstellungsbereichen (Ausstellungsstücke / Schülerarbeiten in Vitrinen sind auch im Sitzen sichtbar) - Vitrinen analoge Unterfahrbarkeit für Waschtische	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.4, Seite 27 f			
2.1.2. Automatikschiebetüren (optional)					
automatisch öffnende Türen	Standard	- DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.3.3.3, Seite 11 - DIN 18650-1 und - DIN 18650-2			
Taster für die Öffnungsanforderung	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5.2, Absatz 2 und 6, 4. Anstrich, Seite 21			
kontrastreich gestalteter Taster	Standard	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.5.2, 1. Anstrich, Seite 11			

ausreichend langes Zeitintervall der Türöffnung	Standard	- DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.3.3.3, Seite 12			
2.2 Flure/ Wände					
mind. 150 cm breite Flure (bei in den Raum schlagenden Türen)	Standard	- DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.1, Absatz 5, Seite 6, Abschnitt 4.3.2, Seite 10 und Abschnitt 4.3.3.4, Seite 12			
mind. 180 cm breite Flure (bei in den Flur schlagenden Türen)	Speziell	- SchulbauR LSA - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 5 4, Seite 6, Abschnitt 4.3.2, 1. Absatz, Seite 10 und Abschnitt 4.3.3.4, Seite 12, Bild 4, Seite 13			
tastbare Türrahmen (Umfassungszargen)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.5, 1. und 2. Absatz, Seite 13			
kontrastreiche Türrahmen	Speziell	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.5, 1. und 2. Absatz, Seite 13			
Blindenleitsystem aus Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern; (geänderte Struktur) Rillen- und Noppenplatten als Bodenindikatoren an Abzweigungen	Speziell	- DIN 32984 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.2.3, Seite 9			
sichere Flure (keine Stolpergefahr / auf Hindernisse wird durch taktile Bodenplatten hingewiesen) inklusive Handläufe	Standard	- DIN 32984; - BGR 181; - ASR - SchulbauR LSA - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.2, Seite 10, Abschnitt 4.5.4, Seite 22			
schallabsorbierende Materialien, die brandschutztechnische Anforderungen (Schallschutz und Brandschutz)	Standard	- DIN 18041			
2.3 Garderobenbereich					
Bewegungsfläche als Wendemöglichkeit für RollstuhlfahrerInnen (mind. 150 cm x 150 cm)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Seite 6			

ausreichende Größe, so dass Schul- und Sporttaschen keine Stolperfallen bilden; ausreichender, gut zugänglicher und sicherer persönlicher Stauraum abgerundete Garderobenhaken in Höhe von 85 cm und 150 cm, ggf. Abschirmung für bestehende Haken, z. B. durch eine an den Kanten abgerundete	Speziell				
2.4 Türen					
ausreichend große Bewegungsfläche vor jeder Tür (mind. 150 cm x 150 cm)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.4, Seite 12 und 13, Bild 4, Seite 13			
mind. 90 cm lichte Breite	Speziell	- DIN 18040 Teil, Abschnitt 4.3.3.2, Zeile 1, Seite 10 und 11, - § 36 Abs. 3 BauO LSA + Drucksache 3/3276 Seite 137 (vorletzter Absatz [Absatz 8])			
210 cm bis 220 cm lichte Höhe (besser Rohbaumaße verwenden, z. B. 2,12⁵ m = 1/8 Maße, 1/8 Ordnung im Bauwesen)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.2, Zeile 2, Seite 11			
kontrastreiche Gestaltung (z. B. helle Wand/ dunkle Zarge, heller Flügel/ dunkle Hauptschließkante und Beschlag)	Standard	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4.3.3.5, 1. und 2. Absatz, Seite 13			
Kontrast zum Bodenbelag ohne Spiegelungen und Blendungen	Standard	- DIN 32975			
beidseitig Zuziehstangen an Drehflügeltüren („normale Türen“) in 85 cm Höhe mit einem verlängerten Türgriff	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeilen 7 und 8, Seite 11			
leichtgängiger Türgriff mit abgerundeten Kanten	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.3.3, Seite 12			
Stoßblech unten an der Tür (bis zu einer Höhe von 35 cm)	Speziell	Zusatz, nicht in baulich-barrierefreien DIN-Normen definiert			
Panikverschlüsse an 2-flügligen Türen in Flucht- und Rettungswegen in Türklinkenhöhe (Brandschutzkonzept durch Betreiber muss vorliegen)	Standard Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.7, 3. Anstrich, Seite 23			
Türpuffer oder -feststeller mit einem Wandabstand < 15 cm	Standard	- GUV-V S1			

2.4.1 Brandschutztüren					
Elektrotaster	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.3.2 Tabelle 1, Zeilen 9 bis 12, Seite 11			
bauaufsichtlich zugelassene, selbstschließende Feststellanlagen (bei Offenhaltung der Türen aus betrieblichen Gründen) (bauaufsichtliche Prüfzeugnisse [abP's] notwendig, keine baulich-barrierefreien DIN-Normen, unbedingt Brandschutzkonzept notwendig)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.3.2, 2. und 3. Absatz, Seite 12 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.7, 3. Anstrich, Seite 23			
2.5 Treppen		Rdl. vom MLV vom September 2013			
Nutzbare Breite von notwendigen Treppen von mind. 120 cm	Standard	- DIN 18065			
hell und blendfrei ausgeleuchtete Treppen und Podeste	Standard	- ASR - BGR			
kontrastreiche Gestaltung von Treppen (zumindest erste und letzte Stufe) und Podesten	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.4, Absatz 3, Seite 15;			
Änderung des Bodenbelags in Beschaffenheit und Farbe unmittelbar vor der ersten und hinter der letzten Stufe (Aufmerksamkeitsfeld)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.4, Absatz 5, Sätze 1 und 2, Seite 15; - DIN 32984			
Markierungen vor und auf den Stufen	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.4, Absatz 3, Seite 15;			
geschlossene Stufen, die nicht unterschritten sind	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.2, Absatz 3, Seite 14 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			
rutschhemmender Bodenbelag	Standard	- BGR 181 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.4, Seite 14			
Zwischenpodeste von mind. 135 cm Tiefe bei längeren Treppen (nach 15 Stufen)	Standard	- DIN 18065			
beidseitig Handläufe in 85 cm Höhe und in Höhe von 1,00 – 1,10 m	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.3, Absatz 1, 1. Anstrich, Seite 15 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014 - DIN 18065			
Handläufe mit Rundprofil und ausreichend großem Durchmesser (30 - 45 mm)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.3, Absatz 2, 1. Anstrich, Seite 15			
9 - 10 cm großer Abstand der Handläufe zur Wand	Standard	- DIN 18065			
Handläufe, die 30 cm über Treppenantritt und -austritt hinausragen	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.3, Absatz 1, 3. Anstrich, Seite 1515 i. V. m. der LTB			

		LSA 2013 bzw. 2014 - DIN 18065			
von unten befestigte Handläufe	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.3, Absatz 2, 2. Anstrich, Seite 1515 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014 - DIN 18065			
rutschhemmende Handläufe	Standard	i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014 - § 3 Abs. 1 BauO LSA			
kontrastreiche Handläufe	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.4, Absatz 4, Seite 15; - DIN 32975			
Orientierungshilfen, z. B. tastbare Handlaufmarkierungen und taktile Stockwerkanzeigen	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.6.4, Absatz 6 (letzter Absatz), Seite 15; - DIN 32975			
ausreichend große Bewegungsfläche nach Treppenaufgängen und -abgängen (mind. 150 cm x 150 cm)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4, 2. Anstrich, Seite 6 - DIN 18065			
abwärtsführende Treppen, die nicht gegenüber eines Aufzuges angeordnet sind oder einen Mindestabstand von 3 m besitzen	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.5, Absatz 1, Seite 14			
Alternativen zur Treppe (z. B. Aufzug, Rampen) (Feststellung, mehr nicht, Möglichkeit zum Einbau und zur Verwendung muss im Einzelfall geprüft werden)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.1, Absatz 3, Seite 9			
2.6 Rampen					
optisch kontrastreiche und taktil erfassbare Gestaltung des Anfangs und des Endes der Rampenläufe	Speziell	- DIN 32975 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.1, Seite 19 i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014			
Rampen mit einem (Längs-)Gefälle bzw. einer Steigung von $\leq 6\%$	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.2, Absatz 1, Satz 1, Teilsatz 1, Seite 16			
Rampen ohne Quergefälle	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.2, Absatz 1, Satz 1, Teilsatz 2, Seite 16			
rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.1, Absatz 1, Satz 1, Seite 16			
beidseitig Handläufe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.3, Absatz 1, Seite 17			
rutschhemmende Handläufe mit gutem Zugriff	Speziell	DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.3, Absatz			

(Rundprofil 30 - 45 mm)		4, 1. Anstrich Seite 18			
Handläufe in 85 cm Höhe und in 1,00 bzw. 1,10 m Höhe über OFF Rampe	Speziell				
Breite zwischen den Handläufen von mind. 120 cm	Speziell	DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.2, Absatz 3, Seite 16			
beidseitig Radabweiser in Höhe von 10 cm an der Rampe und an den Podesten	Speziell	DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.3, Absatz 1, Satz 1, Bilder 7 und 8, Seite 17			
Innerer Abstand zwischen den Radabweisern von mind. 120 cm	Speziell	DIN 18040-1, Bild 8 Seite 17			
- Zwischenpodeste ohne Richtungsänderung ≥ 150 cm lang und ≥ 120 cm breit, - Zwischenpodeste mit Richtungsänderung ≥ 150 cm lang und ≥ 150 cm breit	Speziell	DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.2, Absatz 4, Seite 16			
Weiterführung der Handläufe auch bei Podesten	Speziell	DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.8.3, Absatz 1, Satz 1, Seite 17			
Podeste vor Eingangstüren mit einer Größe von 150 cm x 150 cm (bei nach außen aufschlagenden Türen 300 cm x 150 cm)	Speziell	- DIN 18065:2011-06, Tabelle 1 Nr. 6.3.5, Seite 13			
Begegnungsverkehr auf einer Rampe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4, 1. Anstrich, Seite 6			
2.7 Aufzüge	Standard und Speziell	überwiegend DIN 18040 Teil 1 + DIN EN 81-70 + 12. ProdSV			
3. Informations- und Orientierungssystem					
3.1 Beschilderung, Orientierungssysteme					
große, kontrastreiche und gut sichtbare Beschilderung/ Beschriftung	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975			
ausreichend große und klare Schrift	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975			
Beschilderung in tastbarer Schrift	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.4, Seite 20; - DIN 32975			
Beschilderung in Brailleschrift	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975			
Übersichtspläne in ca. 120 - 130 cm Höhe	Speziell	- Zusatz, nicht definiert in baulich-barrierefreien DIN-Normen, Mittlere Lesehöhe 1,30 m			

		- DIN 32975, Pkt. 4.3.2, Seite 10, Pkt. 4.4.6, Seite 12			
blendfreie und kontrastreiche Oberfläche	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975; - ASR; - BGR			
Hinweisschilder auf Behindertentoilette, WC mit Liege, Aufzüge, usw.	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975			
taktile Leitstreifen	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4, Seite 19; - DIN 32984			
Aufmerksamkeitsfelder, die auf Treppen, Aufzüge, evt. Hindernisse, (Gestaltungselemente wie Blumenkästen) (haben hier nichts zu suchen, unnötige Brandlasten) etc. hinweisen	Speziell	- DIN 32984			
taktile Stockwerkanzeige (z. B. an den Handläufen)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.4, Seite 20; - DIN 32975			
visuelle Stockwerkanzeige	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.2, Seite 19; - DIN 32975			
3.2 Aushänge, Informationssysteme					
Zugang zu Informationssystemen und Aushänge über mind. zwei, besser drei, verschiedene Sinne (Zwei-Sinne-Prinzip)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.4.1, Seite 19; - DIN 32984			
kontrastreiche Piktogramme im Außenbereich, Mindestgröße 40 cm x 40 cm, Schriften 10 - 14 cm	Speziell	- DIN 32975			
kontrastreiche Piktogramme im Innenbereich (können auch kleiner sein, als im Außenbereich)	Speziell	- DIN 32975			
große und kontrastreiche Aushänge und Informationstafeln (z.B. Vertretungsplan, Öffnungszeiten, Speisekarten, Übersichten von Nachmittagsangeboten)	Speziell	- DIN 32975			
übersichtlich gestaltete und einfach strukturierte Aushänge und Informationstafeln	Speziell	- DIN 32975			
Aushänge und Informationstafeln in serifenloser Schriftart (z. B. Arial, Helvetica, Sanserif)	Speziell	- DIN 32975			
angemessene farbliche Gestaltung der Aushänge und Informationstafeln, sodass die Kombination aus Vordergrund- und Hintergrundfarbe bei der	Speziell	- DIN 32975			

Betrachtung durch Menschen mit Farbfeldsichtigkeiten ausreichend kontrastiert					
Aushänge und Informationstafeln in tastbarer Schrift	Speziell	- DIN 32975			
Aushänge und Informationstafeln in Brailleschrift	Speziell	- DIN 32975			
Erklärungen für verwendete Abkürzungen und Akronyme (z. B. Abkürzungen der Lehrernamen oder Fächer auf Vertretungsplänen) (keine baulich – barrierefreie Anforderung)	Standard				
gut und blendfrei beleuchtete Aushänge (mind. 300 lx)	Speziell	- ASR - BGR			
3.3. Brandmeldeanlagen/ Notrufanlagen/ Fluchtwege					
3.3.1 Brandmeldeanlagen					
Signale und Informationen über mind. zwei, besser drei, verschiedene Sinne (Zwei-Sinne-Prinzip)	Standard	Grundlage in der DIN 18040 Teil 1			
Blitzleuchten	Standard	- in Anlehnung an § 47, Absatz 4, Satz 3 BauO LSA			
Schallgeber	Standard				
vibrotaktile Alarmierung	Standard	- in Anlehnung an § 47, Absatz 4, Satz 3 BauO LSA			
3.3.2 Notrufanlagen					
Notruftaster im gesamten Gebäude	Standard und Speziell				
Notruftaster, die von RollstuhlfahrerInnen anfahrbar sind	Standard und Speziell				
taktil und visuell gut auffindbare Notrufanlagen	Standard und Speziell	- DIN 32984; - DIN 18040-1; - DIN 32975			
große und kontrastreiche Beschriftung	Standard und Speziell	- DIN 18040-1; - DIN 32975			
Beschriftung in tastbarer Schrift	Standard und Speziell	- DIN 18040-1; - DIN 32975			
Beschriftung in Brailleschrift	Standard und Speziell	- DIN 18040-1; - DIN 32975			

Leuchtanzeiger mit optischer und akustischer Rückmeldung „Hilfe kommt“	Standard und Speziell	- Zusatz + DIN 32984			
3.3.3 Fluchtwege					
gefahrenlose Flucht- und Rettungswege	Standard und Speziell				
Fluchtwege, die ins Blindenleitsystem integriert sind (zu allgemein, zu unkonkret, immer ein Brandschutzkonzept mit der Einhaltung der Barrierefreiheit notwendig und zu beauftragen)	Standard und Speziell				
Kennzeichnung separater Fluchtwege für RollstuhlfahrerInnen (falls vorhanden)	Standard und Speziell	- Empfehlung, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben, - siehe auch Erlass des MLV LSA vom 07.03.2011 [Az.: 44.4-2400032 – Barrierefreies Bauen, Barrierefreie Rettungswege; Nachträglicher Aufzugseinbau in Gebäuden nach § 49 BauO LSA und notwendig werdende Rettung von besonderen Personengruppen]			
Möglichkeit mobilitätseingeschränkte Schüler im Brandfall zu evakuieren: • Evakuierungsstuhl <i>oder</i> • Brandschutz-/ Feuerwehraufzug <i>oder</i> • gesicherter Bereich auf der Etage/ anderer Brandabschnitt zur temporären Unterbringung, welcher den Anforderung des Brandschutzes entspricht	Standard und Speziell	- Erlass des MLV LSA vom 07.03.2011 [Az.: 44.4-2400032 – Barrierefreies Bauen, Barrierefreie Rettungswege; Nachträglicher Aufzugseinbau in Gebäuden nach § 49 BauO LSA und notwendig werdende Rettung von besonderen Personengruppen] - § 32 – 37 BauO LSA			
Stahlfluchttreppen mit Gitterrosten im Außenbereich, wobei die Gitterrostmaschen in einer Richtung, in Längs- bzw. Laufrichtung, die lichte Weite von 10mm nicht überschreiten	Standard und Speziell				
Stahlfluchttreppen ohne scharfkantige, sägezahnartige Ausbildungen an Gitterrosten	Standard und Speziell	- DIN 32984?			
Licht- und Tonsignale, welche Fluchtwege kennzeichnen	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1			
Flucht- und Rettungspläne aus lang nachleuchtenden Material	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1; - DIN 32975; - Material z.B. „Permalight“			

taktil erfassbare Grundrisspläne (DIN 18040 Teil 1, Material z.B. "Permalight")	Standard und Speziell	- DIN 18040 Teil 1; - Material z.B. "Permalight"			
4. Räume - Empfehlung					
4.1 Spezielle Anforderungen an Klassen- und Fachräume					
rutschhemmender, flüssigkeitsundurchlässiger und fugendichter Fußbodenbelag (unempfindlich gegenüber aggressiven Stoffen; → kein Linoleum!)	Standard	- BGR 181			
Schutzausrüstung und Augenduschvorrichtung in Räumen, wo mit ätzenden/ reizenden Stoffen umgegangen wird	Standard	- ASR - GUV - BGR - UVV			
rechtwinklige, klassische Raumform (angemessene Raumgeometrie für hörgeschädigte Schüler)	Speziell				
Plätze für RollstuhlfahrerInnen und eine Bewegungsfläche als Wendemöglichkeit (mind. 150 cm x 150 cm) mind. 90 cm breite Bewegungsflächen zwischen den Einrichtungsgegenständen zum Durchfahren	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4, 3. Anstrich, Seite 6 - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 5, 2. Anstrich, Seite 6			
variabel steuerbare Beleuchtung (Spanne von ca. 300 lx - 800 lx)	Speziell	- ASR - BGR			
funktionierende Verdunkelungsmöglichkeiten (Gardinen, Jalousien, Rollos)	Speziell	- ASR - BGR - VBG			
Schallschutz zu den Nachbarräumen	Speziell	- DIN 4109 - Anforderungen für erhöhten Schallschutz			
diffuse oder absorbierende Flächen an der Rückwand, ggf. auch an der Raumdecke	Speziell	- DIN 18041			
Soll-Nachhallzeit von max. 0,5 Sekunden über den gesamten sprachrelevanten Frequenzbereich von 100 Hz bis 5.000 Hz mit einer Toleranz von ± 20 %	Speziell	- DIN 18041			
gute Akustik, die das Zuhören erleichtert (kein unnötiges Hallen oder Verstärken von Nebengeräuschen)	Speziell	- DIN 18041			

ruhige Rückzugsmöglichkeiten (z. B. Ruhezonen, Gruppenräume)	Speziell	- DIN 18041			
4.1.1. Einrichtungsgegenstände					
Tische und Stühle aus geräuscharmen Material	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
ergonomische Stühle	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
Stühle mit rutschfester Sitzfläche ohne Wärmestau	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
Stühle mit geringem Gewicht und hoher Stabilität	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
individueller Arbeitsstuhl mit Höhenverstellung und Armlehnen	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
ggf. Sitzbälle als temporärer Stuhlersatz (ggf. Ballschalen zur Halterung)	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
vollständig unterfahrbare Tische	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV			

		- VBG - DIN 18040 Teil 1			
Tische mit ausreichend Kniefreiheit (mind. 30 cm Tiefe, 67 cm Höhe)	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG - DIN 18040 Teil 1			
rutschfeste Oberflächenbeschichtung der Tische bzw. kleine Randleiste an den Tischen	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
höhenverstellbare Tische mit einer um etwa 16 ° neigbaren Tischplatte	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
Steharbeits-tische	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
Ablagemöglichkeiten in hinreichender Größe und Anzahl (für Lehr- und Lernmaterialien, Schülerprodukte, persönliche Arbeitsmaterialien, etc.)	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
Schiebetür-schränke	Standard	- ASR - BGR - GU - UVV - VBG			
ausreichend Steckdosen, um Hilfsmittel anschließen zu können ohne dass Kabel quer durch den Raum gelegt werden müssen	Standard	kein Vorhandensein in baulich-barrierefreien DIN			
Tafel, bei der das Schreiben in der obersten Zeile	Standard	- ASR			

auch im Sitzen möglich ist (Klärung zur Verwendung von Whiteboards)		- BGR - GUV - UVV - VBG			
gesicherte Kanten, Ecken und Haken von festen und beweglichen Einrichtungsgegenständen bis zu einer Höhe von 200 cm (durch entsprechende Fassung oder Rundung/ Radius > 2 mm)	Standard	- ASR - BGR - GUV - UVV - VBG			
ausreichende Tafelbeleuchtung (notwendig sind immer zwei Leuchten), die die Tafel von oben bis unten und von links bis rechts gleichmäßig ausleuchtet (mind. 500 lx)	Standard	- ASR - BGR - GUV - UVV - VBG			
4.1.2. Handwaschbecken im Klassenraum (optional)	Ganzer Abschnitt Speziell	Nach DIN 18040 Teil 1, Abschnitte 5.3.1 und 5.3.4			
voll unterfahrbare Waschtisch (mindestens 55 cm Tiefe)					
Oberkante des Waschbeckens bei max. 80 cm Höhe					
Kniefreiheit (mind. 30 cm Tiefe, 67 cm Höhe)					
Einhebelstandarmatur					
Abstand zwischen Einhebelstandarmatur bis zur vordersten Waschbeckenkante ≤ 40 cm					
Temperaturbegrenzung bei Warmwasserzufuhr von (40° C) 45° C					
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken von mind. 150 cm x 150 cm					
Einhandseifenspender über oder neben dem Waschtisch im Greifbereich (Entnahmehöhe nicht unter 85 cm und nicht über 100 cm)					
Papierhandtuchspender in 85 - 90 cm Höhe					
4.2. Mensa, Speiseraum und Gemeinschaftsräume		Versammlungsstättenverordnung LSA			
Bewegungsfläche als Wendemöglichkeit für	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4,			

RollstuhlfahrerInnen mit mind. 150 cm x 150 cm inkl. Rollstuhlplätze		3. Anstrich, Seite 6			
angepasstes Geschirr für Schüler mit Greifschwierigkeiten (z. B. Tassen mit großem Henkel, Teller mit aufgeworfenem Rand)	Speziell ! Die Schule muss sich direkt darum kümmern !	keine baulich-barrierefreien Anforderungen, Ausstattungsmerkmale			
unterfahrbare Tische mit einer lichten Höhe von 67 cm	Speziell	- Analogieschluss zur DIN 18040 Teil 1, 5.3.2, Seite 26			
Bewegungsfläche vor Speiseplänen/ Essensausgabe/ Automaten von mind. 150 cm x 150 cm	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4, 3. Anstrich, Seite 6			
angepasstes Mobiliar (z. B. geräuscharmes Material)	Speziell				
4.3 Sanitärräume					
4.3.1 Allgemeine Anforderungen		Anforderungen zum barrierefreien WC beachten!			
mind. ein barrierefreies WC im Gebäude (besser je Stockwerk eins)	Standard Speziell	- ASR A 4.1; - ASR V3a.2; - DIN 18040 Teil 1, 5.3.3, Seite 27; - in Verbindung mit RdErl. MLV vom 1.7.2013			
mind. ein WC mit Liege (zum Wechseln von Vorlagen) in jedem Gebäude (zu unkonkret)	Standard und Speziell	nicht in den baulich-barrierefreien DIN-Normen enthalten			
Die Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz muss zwischen 46 – 48 cm liegen.	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.3, Absatz 2, Seite 27			
Garderobenhaken in den Toilettenkabinen in 85 cm Höhe und 150 cm Höhe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1; 5.3.1, Seite 26			
30 cm x 15 cm große Ablage in 85 cm Höhe	Speziell	nicht in den baulich-barrierefreien DIN-Normen enthalten			
kontrastreiche Toiletten, Waschbecken, Taster, Handgriffe, etc.	Speziell	- DIN 32975, 4, 6, Seite 13			
WC-Außentür mit taktil erfassbaren und visuell kontrastreichen Piktogrammen	Speziell	- DIN 32975			
Türschloss mit bundeseinheitlichem Zylinder (für Euroschlüssel) Höhe	Speziell	nicht in den baulich-barrierefreien DIN-Normen enthalten			
Toilettentüren, die nach außen aufschlagen und im	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.1, Absatz 4,			

Notfall von außen zu öffnen sind		Seite 25			
Abfallbehälter mit Öffnung in ca. 85 cm Höhe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.3, Seite 27			
offener Papierentsorgungsbehälter und Hygienebehälter mit Schwenkdeckel	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.3, Seite 27			
4.3.2 Barrierefreie WCs	Ganzer Abschnitt Speziell	Nach DIN 18040 Teil 1, Abschnitte 5.3.2. und 5.3.3., BauO LSA Vorschrift unabhängig von den Förderschwerpunkten!			
angemessen große Wendefläche vor dem Toilettenbecken (mind. 150 cm x 150 cm)					
9(5)0 cm breite und 70 cm tiefe Bewegungsflächen rechts und links neben dem Toilettenbecken					
Hänge-Wand-WC mit einer Sitzhöhe von 46 - 48 cm und einer freien Tiefe von mind. 70 cm (verlängerte Ausführung)					
stabile Sitze (Spezialpuffer für besondere Stabilität)		Zusatz, nicht in DIN-Norm enthalten			
Rückenlehne 55 cm hinter der Vorderkante des Beckens					
umklappbare und drehbare Stützgriffe links und rechts neben dem WC					
Stützgriffe in 85 cm Höhe und mit 70 cm Abstand zwischen den Griffen andere Definition					
Stützgriffe, die das WC vorne um ca. 15 cm überragen					
Stützgriffe mit rutschsicherer Oberfläche					
(beidseitig an den) am Haltegriff(en) angebrachte WC-Papierhalter					
leichtgängiges Spülsystem in der Wand mit großem Taster					
in der Vorderseite der Haltegriffe integriertes Spülsystem oder vollautomatische Spülauslösung					
4.3.3. Barrierefreie Waschtische	Ganzer Abschnitt Speziell	Nach DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 5.3.1 – 5.3.7			

unterfahrbarer Waschtisch ohne Unterbauten (Oberkante max. 80 (- 82) cm; Beinfreiheit mind. 67 cm Höhe und (30) $\geq$ 55 cm Tiefe)					
Einhebelstandarmatur mit verlängertem Bedienarm					
Flüssigseifenspender über oder neben dem Waschbecken (mit Abtropfschale)					
einhandbedienbare Handtuch-Papierspender, Seifenspender, Handtrockner					
Einzelblattspender					
50 cm x 90 cm großer Spiegel, hochkant bis auf Oberkante Waschbecken					
taktil und visuell gut auffindbare Notrufanlage					
Notrufschnur, die vom Waschtisch und WC erreichbar ist sowie in 20 cm Höhe über dem Boden					
Notrufschnur mit Beschriftung „Notruf“					
4.3.4 Duschen	Ganzer Abschnitt Speziell	Nach DIN 18040 Teil 1 Abschnitt 4 und 5 sowie GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe 2			
Befahrbarer, rutschhemmender und schwellenfreier Duschplatz					
Wendefläche (mind. 150 cm x 150cm)					
Schiebetür oder nach außen aufschlagende Tür					
Zuziehstangengriffe an der Tür in 85 cm Höhe					
Türschloss mit möglichst großen Drehgriff, leichtgängig oder mit automatischer Verriegelung und Taster					
möglichst großer Abstand zwischen Türschloss und Türgriff					
Handlauf/ Handstange ! Formulierung in DIN beachten! in 85 cm Höhe und mit 120 cm Länge je Wand		- Zusatz zu DIN 18040 Teil 1			
ehängbare Brause an der senkrechten Stange so nicht definiert					
extra langer Einhandhebelmischer, unmittelbar über der Haltestange in 85 cm Höhe ! Formulierung !					

Temperaturbegrenzung bei 45° C					
Seifenschale in 85 cm Höhe					
einhängbarer oder fest arretierbarer Dusch-/ Klappsitz					
Mindestabstand des Dusch- bzw. Klappsitzes zu Innenwinkeln von mind. 50 cm					
Sitztiefe 45 cm, Sitzbreite 45 cm, Sitzhöhe (50) 46 – 48 cm (Mindestmaße)					
30 cm x 50 cm große Ablage in 85 cm Höhe (Frage nach der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit, wichtig ist zusätzliche Ablagemöglichkeit)		- Zusatz, nicht in DIN 18040 enthalten			
Notrufanlage mit akustisch deutlich hörbarem und optischem Signal					
Notrufanlage, die taktil und visuell gut auffindbar ist					
Alarmschnur oder Taster, die / der vom Boden aus erreichbar ist (20 cm Höhe)					
4.4 Sporthalle und Umkleieräume		zusätzlich anzuwenden: Versammlungsstättenverordnung LSA bei Veranstaltungen in der Sporthalle			
Sportgeräte und Materialien mit einem guten Farbkontrast zu Fußboden und Wänden	Standard				
Tafel oder Flipchart, um Aufträge/ Anweisungen/ etc. schriftlich zu fixieren	Standard				
ballwurfsichere Installation der Beleuchtung	Standard				
angemessene Anzahl von Matten (Weichbodenmatten, Niedersprungmatten, Turnmatten, Keilmatten)	Standard				
rollbare Kästen (5- oder 6-teilig)	Standard				
mind. eine stufenlos erreichbare Umkleide für RollstuhlfahrerInnen, mit einer Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.1, Absatz 4, 3. Anstrich, Seite 6; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.4, Seite 29			
gut erreichbare und anfahrbare Ausstattungsgegenstände (z. B. Schrank, Kleiderhaken, usw.)	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.1, Seite 24			
kontrastreiche Einrichtungsgegenstände, Taster und Haltegriffe	Speziell	- DIN 32975; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.5.2, Seite 21			

mind. 3 Kleiderhaken in 85 cm Höhe	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.1, Seite 24			
stabile Sitz- und Liegemöglichkeit	Standard				
Liege in einem Sanitärraum 46 – 48 cm Höhe (in 50 cm Höhe) und mit (190) 180 cm Länge und 90 cm Breite	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3.6, Seite 29			
3-seitig freistehende oder verschiebbare Liege	Standard	Zusatz, nicht in DIN 18040 Teil 1 enthalten			
Sitzgelegenheit mit Lehne	Standard und Speziell	Zusatz, nicht in DIN 18040 Teil 1 enthalten			
Garderobentüren, die nicht nach innen schlagen	Speziell	Zusatz, nicht in DIN 18040 Teil 1 enthalten			
Rollstuhlabbstellplätze mit einer Größe von mind. 180 (190) cm x 150 cm	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.9, Absatz 2, Satz 1, Bild 9, Seite 18			
Bewegungsfläche davor mit einer Größe von mind. 180 (190) cm x 150 cm	Speziell	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.9, Absatz 2, Satz 2, Bild 9, Seite 18			
5. Pausenhof	Standard und Speziell	DIN 18024 Teil 1 + LTB LSA 2013 bzw. 2014, zukünftig DIN 18040 Teil 3 + LTB LSA)			
5.1 Spiel- und Bewegungsbereiche					
freie, rollstuhlgerechte Bewegungsbereiche	Speziell	- DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Erlebnisbereiche, die von den Hauptgehwegen - mind. von den Nebengehwegen - erreichbar sind	Speziell	- DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
abwechslungsreiche Gestaltung des Geländes (mit Höhen und Tiefen, um verschiedene Bewegungserfahrungen zu ermöglichen)	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
ausreichend verschiedenartige Bewegungs- und Spielangebote	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Spielskulpturen unterschiedlichster Materialien und Formen zum Tasten und Fühlen	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Tastspiele, Klangspiele, Schallobjekte	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Angebot(e) zum Riechen	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
kontrastreiche Gestaltung der Spielgeräte	Speziell	- DIN 32975; - DIN 18034			
Orientierungshilfen	Speziell	- DIN 32975; - DIN 18034			

mind. 50 cm breite Rutschen (besser 100 cm) mit weitem Auslaufteil	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Rutsche, die von einer Rollstuhllrampe erreichbar ist	Speziell	- in Anlehnung an § 8 Sätze 1 und 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Schaukelsitz mit Sicherheitsbügel	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Vogelnestschaukel	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
Liegebett im Sandkasten	Speziell	- DIN 18034			
gute Umsetzungsmöglichkeiten an Spielgeräten, die nicht mit dem Rollstuhl benutzbar sind (mind. 120 cm x 80 cm)	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; Abschnitt 4.1, 4.2.1, 4.2.3			
erhöhte Sandspielbereiche oder ausreichende Umsetzungsmöglichkeiten	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; analog Abschnitt 4.6; Absatz 4, analog Abschnitt 4.3.9			
Mindestbreite der Durchgänge (bei Spielgeräten, in freien Bewegungsbereichen) von ≥ 90 cm, Kopffreiraum von (200) 220 cm	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; sinngemäß Abschnitt 4.6, Absatz 6, Seite 23; sinngemäß Abschnitt 4.1, Seite 8			
erhöhte Tischspielbereiche mit einer unterfahrbaren Höhe von 67 cm und 30 cm Tiefe von der vorderen Kante an	Speziell	- DIN 18034; - DIN 18040 Teil 1; sinngemäß Abschnitt 4.6, Absatz 4, Seite 23			
5.2 Ruhezonen					
freie, rollstuhlgerechte Ruhebereiche ??	Speziell				
Begegnungsflächen für RollstuhlfahrerInnen von (200 cm x 250 cm) 180 cm x 180 cm (z. B. auf Hauptgehwegen in Sichtweite, höchstens in Abständen von 18 m)	Speziell	- DIN 18024 Teil 1, Abschnitt 5.1, Seite 4; Abschnitt 13.2.2, Seite 7 – gilt nicht auf dem Grundstück; - DIN 18040-1, Abschnitt 4.2.1, Absatz 2; Seite 8			
Ruhebereiche, die räumlich getrennt von den Aktivitätszonen liegen ??	Speziell				
Bänke mit stabilen Rücken- und Armlehnen und einer Sitzhöhe von mind. (45) 46 - 48 cm	Speziell	- nicht in DIN 18024 Teil 1 enthalten; - gilt nicht auf dem Grundstück; - in Anlehnung an DIN 18040 Teil 1,			

		Abschnitt 5.3.3., Absatz 2, Seite 27; Abschnitt 5.3.6. Absatz 1, Satz 1, Teilsatz 4, Seite 29			
Stellfläche neben den Bänken von mind. 150 cm x 150 cm	Speziell	- analog DIN 18024 Teil 1, Abschnitt 4.6, Absatz 1, 9. Anstrich, Seite 3, gilt aber nicht auf dem Grundstück			
kommunikationsfreundliche Aufstellung der Bänke (z. B. über Eck oder als Sitzgruppe mit Tisch)	Speziell	Empfehlungen, nicht in den baulich-barrierefreien DIN-Normen			
kontrastreich gestaltete und taktil wahrnehmbare Abfallkörbe	Speziell	Keine bauliche Barrierefreiheit, Ausstattungselemente, - in Anlehnung an DIN 32975; - DIN 18040, analog Abschnitt 4.4, Seite 19 ff			
Ruheflächen nach je 10 m bei (Steigungen/ Gefälle) Längsgefälle von 4% - 6%	Speziell	- DIN 18024 Teil 1, Abschnitt 13.2.2, Absatz 3, Seite 7 – gilt nicht auf dem Grundstück			
Schattensitzplätze	Speziell	Empfehlungen, nicht in den baulich-barrierefreien DIN-Normen verankert, - Anlehnung an DIN 18024 Teil 1, Abschnitt 9, Seite 5 – gilt nicht auf dem Grundstück			
Der nachfolgende Abschnitt ist grundsätzlich auf Barrierefreiheit zu überprüfen!					
6. Schwimmhalle		Vorschriften für Barrierefreiheit unabhängig vom Förderschwerpunkt			
angemessene Beleuchtungsstärke (mind. 200 lx)	Standard	- BGR - ASR			
ballwurfsichere Installation der Beleuchtung	Standard	keine bauliche Barrierefreiheit			
mind. 8 qm größer Erste-Hilfe-Raum mit einer Höhe von 250 cm (Wir vermissen die Barrierefreiheit!)	Standard	- BGR - ASR			
sichere Fußböden ohne Unebenheiten, Löcher, gefährliche Schrägen oder Stolperstellen	Standard	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.4, Absatz 2, Seite 14; - i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014; - BGR 181; - ASR			

trittsichere, rutschhemmende und tragfähige Fußböden	Standard	- § 49 Abs. 2 i. V. m. § 49 Abs. 3 BauO LSA; - DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 4.3.4, Absatz 2, Seite 14; - i. V. m. der LTB LSA 2013 bzw. 2014; - BGR 181; - ASR			
angemessene Mindestraumhöhe von 250 cm über Beckenumgang, 320 cm über dem Nichtschwimmerbecken und 400cm über dem Schwimmerbecken und 250 cm in den Funktionsräumen (Wir vermissen die Barrierefreiheit!)	Standard				
rutschhemmende Sitzstufen und/ oder Wärmebänke (Wir vermissen die Barrierefreiheit!)	Standard				
Wassertiefe im Lehr- oder Nichtschwimmerbecken von höchstens 135 cm (Wir vermissen die Barrierefreiheit!)	Standard				
abgesicherte Beckenseiten im Nichtschwimmerbecken um Sprünge zu vermeiden, z. B. durch Seilabsperungen oder Bepflanzungen	Standard				
Variobecken mit Hubboden	Standard				
Anzeige der Wassertiefe, insbesondere bei Becken mit verstellbaren Hubböden (Wir vermissen die Barrierefreiheit!) Ausstattung	Standard				
rutschhemmende und kontrastreich markierte Beckentreppen an der Längsseite und Beckenleitern im Nichtschwimmerbecken (BGR, ASR)	Standard	- BGR - ASR			
beidseitig Handläufe an der Beckentreppe ohne hervorstehende Enden (BGR, ASR)	Standard	- BGR - ASR			
kontrastreiche Gestaltung der Beckenkanten	Standard	- DIN 32975; - DIN 32984			
Festhaltungsmöglichkeiten an den Beckenköpfen (Wir vermissen die Barrierefreiheit!) Ausstattung	Standard				
angemessene Anzahl von Beckenausstiegen (beim	Standard	- Vorschriften Sportstättenbau			

50-Meter-Becken mind. 6, beim 25-Meter-Becken mind. 4 Ausstiege)					
barrierefreie (WCs) Sanitärräume, Duschen, Umkleiden (siehe Punkt 4.3/ 4.4)	Standard	- DIN 18040 Teil 1, Abschnitt 5.3, Seite 25; Abschnitt 5.3.5, Seite 28; Abschnitt 5.3.6 + 5.4, Seite 29			